

**Участник № 1 - Обединение "СИМЕТРО София"**

**ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ОА(5.4)**

РАЗДЕЛ ТОЧКА	<b>ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ</b>	Относителна тежест по технически показатели		Получена оценка по технически показатели		<b>Кратко описание на предложението /забележки/</b>	
		%	ОТП /брой точки/	%	ОА (5.4) /брой точки/		
	<b>Брой точки – ОА(5.4)</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>		
	<b>SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрохранване на трети метров диаметър</b>						
РАЗДЕЛ I	<b>ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b>						
	<b>Показатели за оценка на Раздел I:</b>						
1.	SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрохранване, ново на безопасност SIL2 и предварителен идеен проект, който да включва но да не се ограничава до следното:					Предлага се SCADA система Sitras RSC, базирана на Microsoft Windows операционна система, сертифицирана за ниво на безопасност SIL2, съгласно стандарт EN-61508.	
1.1.	Общо описание на предлаганата SCADA система.	20%	0,2	20%	0,2	Архитектурата на системата е „горещ“ резерв, използваща надеждно стандартно хардуерно оборудване, за да осигури висока надеждност (24/7) на цялата система. Предвижда се използването на български език за екраните и списъците и английски език за операционната система, тестовите	

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СИСТЕМИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - „SCADA СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГОВОТО ЕЛЕКТРОХРАНВАНЕ НА ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР“ - ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.1

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ, ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34  
ДОСТАВКА НА МЕТРОВЛАКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

						инструменти и инструментите за параметризация, съгласно изискванията на Възложителя.
1.2.	Предварителен идеен проект за работно място на Енерго диспечера в Централен диспечерски пункт в съществуващата сграда на ул. „Анним I“ №35, в това число необходимото обзавеждане, контролно оборудване и др.	15%	0,15	15%	0,15	Приложен е архитектурен чертеж на работното място на Енерго и Влаковия диспечер в Централния диспечерски пункт в съществуващата сграда на ул. „Анним I“ №35, в това число необходимото обзавеждане, контролно оборудване и др.
1.3.	Описание на интерфейсите и взаимовръзките с други системи, които не са предмет на това приложение, за да стане ясно, че Участникът е наясно с обема и спецификата на проекта.	10%	0,1	10%	0,1	Специфицирани са интерфейсите и взаимовръзките на SCADA системата с другите системи. Участникът е наясно с обема и спецификата на обекта.
1.4.	Предварителна количествена сметка на предлаганото оборудване.	15%	0,15	15%	0,15	Приложен е списък на SCADA оборудването в това число: видео стена, сървъри, работни станции, офис бюра и столове.
	<b>Максимален брой точки за раздел I: ОАІ(5.4)=ОТП1.1+ОТП1.2+ОТП1.3+ОТП1.4 /брой точки/</b>	<b>60%</b>	<b>0,6</b>	<b>60%</b>	<b>0,6</b>	
	<p><b>Забележка:</b>  SCADA системата за централизиран контрол и управление на тяговото електрозаххранване на трети метров диаметър трябва да покрие всички аспекти на Техническата спецификация на Възложителя. Системата трябва да е в състояние да обхване всичките бъдещи ТПС (ПС) от трети диаметър, както и бъдещите разширения.</p> <p><b>Задължителни условия на Възложителя към разработката на Раздел I на приложение за „SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозаххранване на трети метров диаметър“</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ако предлаганта от Участника система, описана по-горе, не е ниво на безопасност SIL2 ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително определените условия на Възложителя.</li> <li>2. За да приеме Възложителят даден елемент за разработен, Участникът трябва задължително да го е описан с необходимите подробности в обхват, съгласно настоящия раздел.</li> </ol>					

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СИСТЕМИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - „SCADA СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГОВОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР“ - ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.1

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ, ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34  
ДОСТАВКА НА МЕТРОВЛАКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

	3. Ако Участникът само е вписал някой от елементите, описани по-горе, в съдържанието на настоящето приложение, а не го е разработил няма да получи определените за този елемент точки.					
<b>РАЗДЕЛ II</b>	<b>ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ</b>					
	<b>Показатели за оценка на Раздел II:</b>					
1.	Хардуерно оборудване на SCADA системата за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване – технически характеристики, предварителни количества, стандарти (нормативни документи) и спецификации.	10%	0,1	10%	0,1	Специфицирано е хардуерното оборудване на SCADA системата за централизиран контрол и управление на тяговото електrozахранване. Показани са количествата и техническите характеристики на оборудването.
2.	Софтуерни компоненти и модули на SCADA системата за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване – технически характеристики, предварителни количества, стандарти (нормативни документи) и спецификации.	10%	0,1	10%	0,1	Специфицирани са софтуерните компоненти, които са предмет на доставката. Описан е операторския интерфейс, списъкът на събитията, прозорците за показване на графики, алармите на SCADA системата за централизиран контрол и управление на тяговото електrozахранване. Представени са софтуерните компоненти и модули на системата.
	<b>Максимален брой точки за раздел II: ОАII(5.4)=ОТП1+ОТП2 /брой точки/</b>	<b>20%</b>	<b>0,2</b>	<b>20%</b>	<b>0,2</b>	
	<p><b>Задължителни условия на Възложителя към разработката на Раздел II на приложение за „SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електrozахранване на трети метров диаметър“</b></p> <p>1. Всеки Участник трябва да покаже цялото оборудване на системите, описани по-горе.      2. За да приеме Възложителят даден елемент за разработен, Участникът трябва задължително да го е описал с необходимите подробности. Тези подробности трябва да са достатъчни, за да изяснят проектното предложение на Участника относно съответния елемент. Проектното предложение за всеки елемент трябва да е със съдържание и в обхват съгласно изискванията на Възложителя и да е в съответствие с действащото законодателство. В проектното си предложение</p>					

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СИСТЕМИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - „SCADA СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГОВОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР“ - ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.1

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНия, ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34  
ДОСТАВКА НА МЕТРОЛАКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

	Участникът трябва да предвиди всички дейности, респективно свързаните с тях разходи, необходими за цялостното изпълнение на обекта на поръчката. 3. Ако Участникът само е вписал някой от елементите, описани по-горе, в съдържанието на настоящето приложение, а не го е разработил няма да получи определените за този елемент точки.					
<b>РАЗДЕЛ III</b>	<b>ЧЕРТЕЖИ</b>					
	<b>Показатели за оценка на Раздел III:</b>					
1.	Принципни схеми, блокови схеми и чертежи изясняващи структурата на предлаганата SCADA система. Отразяване на предварителните количества на оборудването на предлаганите чертежи.	10%	0,1	10%	0,1	Приложена е блокова схема, показваща архитектурата на предлаганата SCADA система.
2.	Архитектурен чертеж на помещението на Централен диспечерски пункт с обозначено новото работно място за Енерго диспечера, в това число: обзавеждане, разположение на техническото оборудване, допълнителни преградни стени (ако е необходимо) и т.нат.	10%	0,1	10%	0,1	Приложен е 3D изглед на работното място на Енерго диспечера. Приложен е архитектурен чертеж на помещението на Централния диспечерски пункт с обозначено новото работно място за Енерго диспечера и разположението на техническото оборудване на системата.
	<b>Максимален брой точки за раздел III: ОАПII(5.4)=ОТП1+ОТП2 /брой точки/</b>	<b>20%</b>	<b>0,2</b>	<b>20%</b>	<b>0,2</b>	
	<p>Задължителни условия на Възложителя към разработката на Раздел III на приложение за „SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозаххранване на трети метров диаметър“</p> <p>1. Чертежите (принципни схеми) трябва да бъдат разработени в подходящ формат, сгънати и подвързани в папки формат А-3. Чертежите могат да бъдат умалени, но цялата информация в тях трябва да остане четлива.      2. За да приеме Възложителя даден чертеж (принципна схема) за разработен/а същият трябва се отнася до обекта от настоящата обществена поръчка и да бъде:      • Със съдържание съгласно изискванията на Възложителя;      • Ясен – в подходящ мащаб, при необходимост цветен, с подробна легенда, с ясни надписи и котировки, без зачертаване на текстове или такива, вписани на ръка;</p>					

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СИСТЕМИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - „SCADA СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГОВОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР“ - ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.1

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ, ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34  
ДОСТАВКА НА МЕТРОВЛАКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пълен – в обхват, съгласно изискванията на настоящия раздел, с необходимите детайли, с подробни надписи и означения;</li> <li>• В съответствие с проектното предложение на участника.</li> </ul> <p>3. Ако Участникът само е вписал някой от чертежите (принципни схеми) описани по-горе в съдържанието на това приложение без да го е представил, няма да получи определените за този чертеж (принципна схема) точки.</p> <p>4. Ако Участник представи чертеж (принципна схема), който не е разработен в съответствие с посочените задължителни условия, няма да получи определените за този чертеж (принципна схема) точки.</p>					
	<b>Максимален брой точки за Приложение 5.4:</b> $OA(5.4) = OAI(5.4) + OAI(5.4) + OAI(5.4)$ /брой точки/	100%	1 т.	100 %	1 т.	
Ако Участникът не събере <b>минимум 80%</b> от посочените максимален брой точки в приложение 5.4, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително определените условия на Възложителя.						

Председател: [чл. 20г 33/1] Членове: 1 [чл. 20г 33/1] 5 [чл. 20г 33/1] 9 [чл. 20г 33/1] 13 [чл. 20г 33/1]  
/проф. д-р инж. Н. Ненов/ /инж. В. Милошев/ /инж. Б. Вълков/ /инж. Кр. Георгиева/  
/3. Зарков/

2 [чл. 20г 33/1] 6 [чл. 20г 33/1] 10 [чл. 20г 33/1] 14 [чл. 20г 33/1]  
/проф. д-р инж. В. Стоилов/ /инж. Вл. Манев/ /Н. Иванов/ /инж. М. Георгиева/

3 [чл. 20г 33/1] 7 [чл. 20г 33/1] 11 [чл. 20г 33/1]  
/инж. В. Тодоров/ /И. Таков/ /Л. Донева/

4 [чл. 20г 33/1] 8 [чл. 20г 33/1] 12 [чл. 20г 33/1]  
/д-р инж. Н. Николов/ /инж. П. Петров/ /Н. Михайлова/

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СИСТЕМИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - „SCADA СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГОВОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР“ - ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.1