



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № 1821(1)
София 14.05.15

До
всички потенциални участници

ОТНОСНО: Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:
„Доставка на лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър, депо "Обеля" и буферни паркинги”

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и Раздел V, т.1 от Документацията за участие, даваме разяснения на постъпили въпроси с писмо Вх.№ 1821/11.05.2015г.

Разясненията са достъпни на Профила на купувача на „Метрополитен”ЕАД:

<http://metropolitan.nit.bg/obshhestveni-porchki/00423-2015-0005/razyasneniya-po-dokumentacziyata.html>

1. Въпрос № 1:

По двете позиции на PL-S от Таблица 1:

Тип	Мощност [W]	Цокъл	Келвин	Лумен	Живот-часове
PL-S	7W	2G7 (4pin)	4 000	400	от 15 000 часа
PL-S	7W	G23 (2pin)	4 000	400	от 15 000 часа

Могат ли да бъдат предложени продукти с по-ниски часове живот?

Отговор №1:

Уточняваме, че за горепосочените два продукта могат да бъдат оферирани лампи с не по-малко от 10 000 часа живот.

2. Въпрос №2:

За позиция от Таблица 1 Метал-халогенна лампа 70W:

Тип	Мощност [W]	Цокъл	Келвин	Лумен	Живот-часове
Метал-халогенна лампа за дросел	70W	G12	4 200	12 900	от 10 000 часа

Моля, проверете дали не е допусната техническа грешка при посочването на Лумените!

Отговор №2:

Уточняваме, за тази позиция да се оферира продукт със светлинен поток в границите от 6400 лумена до 7000 лумена.

3. Въпрос №3:

За двете позиции на Енергоспестяващи лампи от Таблица 1:

Тип	Мощност [W]	Цокъл	Келвин	Лумен	Живот-часове
Енергоспестяваща лампа	8W	E27	4 000	от 470	от 8 000 часа
Енергоспестяваща лампа	15W	E27	4 000	от 900	от 8 000 часа

и G5 Таблица 2:

Мощност [W]	Цокъл	Келвин	Лумен	Живот-часове	Дължина (мм)
14W	G5	3500K	1350	от 20 000 часа	549 мм
28W	G5	3500K	2950	от 20 000 часа	1449 мм
35W	G5	3500K	3650	от 20 000 часа	1449 мм
39W	G5	3500K	3100	от 20 000 часа	849 мм

Могат ли да бъдат предложени продукти с друга цветна температура (Келвини), за да се постигнат посочените лумени?

Отговор №3:

Уточняваме, че за горепосочените позиции могат да бъдат оферирани продукти с друга цветна температура, но с изисканите от възложителя лумени.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

проф. д-р инж. Ст. Братоев/

