


УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗП.ДИРЕКТОР:

1 чл. 2 от ЗЗП, вх в.р.чл 295 от 309/  
/проф. д-р инж. Ст.Братоев/



## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за извършване на проверка, ремонт и презареждане на противопожарни уреди  
за обектите на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

**1. Описание на предмета на поръчката, количества и обем:** Проверка, ремонт и презареждане на противопожарни уреди/пожарогасители/ за обектите на „Метрополитен“ ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № 8121<sub>3</sub> – 647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите както следва:

- 35 метростанции;
- депо Метрополитен ЕАД;
- метровагони;
- 2 административни сгради;
- 4 буферни паркинги към метростанции.

**2. Място на изпълнение на услугата:** сервизната база на фирмата. Транспортиране на пожарогасителите от определените пунктове на територията на „Метрополитен“ ЕАД до базата на фирмата и обратно е за нейна сметка.

**3. Извършване на техническо обслужване на пожарогасители в обектите на „Метрополитен“ ЕАД:**

3.1. Техническото обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Наредба № 8121<sub>3</sub> – 531 от 09.09.2014г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях.

3.2. Всички пожарогасители трябва да бъдат подложени на техническо обслужване и при необходимост да бъдат презаредени в специализирани сервиси, притежаващи необходимото оборудване и квалифициран персонал за това в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 3-7:2004+A1:2007, „Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи на изпитване“ и в съответствие с БДС ISO 11602-2:2002 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ (или еквивалентен). На пожарогасителите с CO<sub>2</sub>, при необходимост се извършва хидростатично изпитване на устойчивост на налягане и съответната маркировка.

3.3. При презареждане на пожарогасителите трябва да се използват гасителни вещества отговарящи на инструкциите на производителите и за които е удостоверено съответствието и изискванията за гасителна ефективност съгласно Наредба № I<sub>3</sub> – 1543/27.07.2012 за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент на техническото обслужване. Стойността на вложеното при презареждането ново гасително вещество не влиза в цената на обслужване и се заплаща отделно.

3.4. Ако при техническото обслужване се установят повреди на пожарогасителя – уплътнения, предпазни устройства или др. части, същите се подменят с нови. Последните трябва да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие. Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване. Стойността на резервните части не влиза в цената на обслужване и се заплаща отделно.

3.5. Удостоверяването на изправността на проверки противопожарен уред след извършване на услугата да се извършва чрез поставяне на стикер на корпуса съгласно чл.31, ал. 3 и 4 на Наредба № 8121<sub>3</sub> – 531/09.09.2014г.

3.6. За извършването на сервизната дейност се издава протокол – приложение №9 от Наредба № 8121<sub>3</sub> – 531/09.09.2014г., копие от който се предава на „Метрополитен“ ЕАД.

3.7. Техническото обслужване на противопожарните уреди се извършва по график, съгласуван с длъжностните лица определени от ръководството на „Метрополитен“ ЕАД.

**4. Изисквания към кандидатите за изпълнение услугата по чл.3, т.4 „сервизно обслужване на противопожарно оборудване“** от Наредба №8121<sub>3</sub>-531 от 09.09.2014г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях. Кандидат фирмите следва да представят заверени копия на следните документи, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация и др.изискващи се от съответните наредби и закони:

4.1. Разрешение за осъществяване на дейност по чл.129; ал.1 и 2, т.4 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ и по чл.3; т.4 от Наредба № 8121<sub>3</sub> - 531 от 09.09.2014г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях.

4.2. Разрешения на продукт за пожарогасене по отношение на гасителната му ефективност /ако самите те са производители или фирмите, които ги снабдяват/или декларация за съответствие на продуктите с които работят съгласно наредбата по чл.17 ал.5 ЗМВР.

4.3. Удостоверения за завършен курс „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ и професионална квалификация съгл. Наредба №8121<sub>3</sub>-531 на минимум 2-ма служители от фирмата.

**5. Критерий за оценка:** най-ниска предложена цена без ДДС.

23 март 2015 г.

гр. София

изготвил: /сч. 2 от ЗЗПД/

инж.Васил Иванов  
организатор ПБ

съгласувал:

инж.Огнян Георгиев

н-к управление „Експлоатация“