



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. №

3469/011

София

02.10.15

До
всички потенциални участници

ОТНОСНО: Участие в избор на изпълнител при условията на Глава 8 "а" от ЗОП за:
„Климатизация на етаж първи в Централен диспечерски пункт (ЦДП)“

На основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, даваме разяснения на постъпили въпроси с писмо Вх.№ 3469/01.10.2015г.

Въпрос №1:

В приложеното Техническо задание е записано:

"2.3. Да се монтират 10 високостенни тела за открит монтаж с Q от. = 3,1 kW, Q охл. = 2,8 kW и едно с Q от. = 3,9 kW, Q охл. = 3,6 kW, комплектовани с дистанционно управление."

Съгласно образец №5 "Ценово предложение" следва да се оферират:

2.	Доставка и монтаж високостенно тяло за открит монтаж за климатична VRF система, Qот. = 3,1kW, Qохл.=2,8kW, комплект с дистанционно управление	бр.	11		
3.	Доставка и монтаж високостенно тяло за открит монтаж за климатична VRF система, Qот. = 3,9kW, Qохл.=3,6kW, комплект с дистанционно управление	бр.	1		

С оглед разминаването в количествата, моля да уточните броя на вътрешните тела на климатичната система, които следва да бъдат оферирани.

Отговор №1:

Уточняваме, че броят на телата, които ще бъдат монтирани, е посочен в техническото задание. В образец 5 "Ценово предложение" е посочен броят на телата, които участниците следва да оферират и в случай, че са определени за изпълнител, да доставят. Потвърждаваме, че следва да бъдат оферирани бройките на вътрешните тела на климатичната система, посочени в образец №5 "Ценово предложение". В Ценовото предложение възложителят е предвидил едно вътрешно тяло за резерва.

Въпрос №2:

Предвид коректното изготвяне на ценовото предложение за монтажните дейности, възможен ли е оглед на обекта?

Отговор №2:

Потвърждаваме, че е възможен оглед на обекта. Лицето за контакти от страна на възложителя, с който следва да уточните дата и час за оглед на обекта е инж. Петър Павлов - Началник служба "Електромеханика", служебен тел. 921 2007.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

