



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № 0985/011
София 26.02.16 2016 г.

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ – "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП - ОТ КМ 4+320 ДО КМ 4+950 С ЕДНА МЕТРОСТАНЦИЯ

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за горната процедура, на основание чл.29 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено искане вх.№ 0985/23.02.2016г.:

Въпрос №1:

В Тръжната документация, Том 1 (Указания към участниците), раздел VIII, т. 2.2, Табл. 3, Технически показател ПЗ е записано, че „Графичната част относно подпоказател ПЗ.5 трябва да се представи под формата на план, съгласно проектното предложение...“. В Табл. 2 не фигурира показател ПЗ.5. Моля да поясните какъв е той.

Отговор №1:

Уточняваме, че цитираният от Вас текст: „Графичната част относно подпоказател ПЗ.5 трябва да се представи под формата на план, съгласно проектното предложение...“ в последна колона на таблица 3, относно показател ПЗ се отнася за подпоказател ПЗ.4, т.е. ПЗ.5 следва да се чете ПЗ.4.

Въпрос №2:

Моля да уточните светлата ширина на стъпалото на ескалаторите, защото в документацията предоставена от Възложителя има разминаване между техническите спецификации и идейния проект на Метростанция 5.

Отговор №2:

Уточняваме, че светлата ширина на стъпалото на ескалаторите е 0,80м, което е в съответствие с Техническата спецификация.

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/проф. д-р инж. Ст. Братоев/



чл. 2 от ЗЗЛД