



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 988-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № 1910(01)
София, 28.04 2016г.

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ –"БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕТРОДЕПО „ЗЕМЛЯНЕ” ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ПРЕСТОЙ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ ЗА ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за горната процедура, на основание чл.29 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено искане вх.№ 1910/26.04.2016г.:

Въпрос №1: Обръщаме се към Вас с молба за получаване на Том 1: „Указания към участниците – променен” в Word формат. Ще Ви бъдем много благодарни, ако имате възможност и ни изпратите и Том 1А, Том 4 и Том 5 в Word формат.

Отговор №1: Образците, които подлежат на попълване от страна на Участниците, Възложителят е предоставил в Word формат. Всички документи, включително образците за попълване, необходими за подготовка на офертата, са публикувани в Профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки. Условието за подготовка на офертата са еднакви за всички участници.

• Писмено искане вх.№ 1921/27.04.2016г.:

Въпрос №1: Може ли да бъде изпратено сечение с размерите на подвижният състав?

Отговор №1: Да. Прилагаме го към настоящото писмо.

Въпрос №2: Как ще бъде осигурено движението на подвижния състав в част автомивка (с допълнителни средства или стандартно захранване и какъв тип е то)?

Отговор №2: Движението в зоната на автомивката ще се извършва с допълнително средство – маневрен локомотив.

• Писмено искане вх.№ 1933/27.04.2016г.:

Относно технологичната част т.45 – Бояджийска камера за външно боядисване на вагони – вградена 40м/7,5м/4,5м с две отделения на въздуха с природен газ, връзка със системата за съгъстен въздух:

Въпрос №1: Какво означава две отделения на въздуха – камерата се дели на две части по 20м или има отношение към потока на въздуха?

Отговор №1: Уточняваме, че цитирания във въпроса Ви текст относно т.П.45 е неточен. По конкретния въпрос – Съгласно Идейния проект по част: Технологична, Бояджийската камера се състои от две отделения: първото за прашни процеси /китване и шлайфане/ и второто – за бояджийска дейност. Затова и въздушните потоци са различни.

Въпрос №2: Предната врата на камерата ролетъчна ли е или секционна?

Отговор №2: Възложителят няма конкретни изисквания към типа на вратата – достатъчно е да затваря плътно.

Приложение: Схема на напречното сечение на подвижния състав – 1 страница.

На основание чл.29, ал.2 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в „Профил на купувача”, достъп до който имат всички лица - <http://metropolitan.nit.bg/obshhestveni-porchki/depo-zemlyane/>.

ИЗП. ДИРЕКТОР: чл. 2 от ЗЗЛД
/проф. д-р инж. Ст. Братоев/



