



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № 2071/01
София 7.06.2017 г.

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки за:

Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на сухи силови трансформатори 630 kVA за нуждите на Електроснабдяване;

Обособена позиция №2: Доставка на електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги;

Обособена позиция №3: Доставка на компоненти за електрически вериги;

Обособена позиция №4: Доставка на кабели за разпределение на електричеството;

Обособена позиция №5: Доставка на електрически акумулатори;

Обособена позиция №6: Доставка на лампи и осветителни уреди

Във връзка с постъпили запитвания по условията за горната процедура, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено запитване с Вх.№ 2071/05.06.2017г.:

Въпрос №1: За Обособена позиция №2: Доставка на електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги, моля за следните уточнения:

- 1.1 поз.48 от спецификацията „Контактори”
Моля да уточните количеството за „145/115/65/40/9А, (48V) + доп.контакти”.
- 1.2 поз.73 от спецификацията „Еврокуплунг 25А к-т”
Моля да уточните силата на тока.
- 1.3 Поз.73, 74 и 75 от спецификацията „Еврокуплунг 25А к-т”, „Еврокуплунг 32А к-т” и „Еврокуплунг 63А к-т”
Моля да уточните броя на кабелите за всеки вид куплунг.

Отговор №1: Уточненията по Техническата спецификация за Обособена позиция №2 са както следва:

- 1.1.Относно поз.48 – Да се разбира по един брой от петте посочени типа: 145А, 115А, 65А, 40А и 9А
- 1.2.Относно поз.73 – 220V/25А
- 1.3.а.Относно поз.73 – 220V/25А – 4 пина
- 1.3.б.Относно поз.74 – 220V/32А – 4 пина
- 1.3.в.Относно поз.75 – 400V/63А – 5 пина

Въпрос №2: За Обособена позиция №3: Доставка на компоненти за електрически вериги, моля за следните уточнения:

- 2.1 поз.21 от спецификацията „Трифазен контакт ЕВРО 16А”
Моля да уточните броя на кабелите.
- 2.2 поз.24 от спецификацията „Трифазен щепсел ЕВРО 16А”
Моля да уточните броя на кабелите.
- 2.3 поз.27 от спецификацията „Трифазен куплунг ЕВРО 16А”

Моля да уточните броя на кабелите.

2.4 поз.67 от спецификацията „Удължител макара 3x2,5мм²”

Моля да уточните дължината на кабела.

2.5 поз.68 от спецификацията „Удължител макара 3x1,5мм²”

Моля да уточните дължината на кабела.

Отговор №2: Уточняваме броя и дължината на посочените от Вас кабели, както следва:

- Относно поз.21 – 5 броя
- Относно поз.24 – 5 броя
- Относно поз.27 – 5 броя
- Относно поз.67 – 50 метра
- Относно поз.68 – 50 метра

На основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в "Профил на купувача", достъп до който имат всички лица – <https://metropolitan.nit.bg/proceduri-po-zop/el-mashini,uredi,konsumativi-i-lampi/>

ИЗП. ДИРЕКТОР:

чл. 2 от ЗЗЛД

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

