



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № 2051/04
София 6.06 2017

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки за:

Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на сухи силови трансформатори 630 kVA за нуждите на Електроснабдяване;

Обособена позиция №2: Доставка на електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги;

Обособена позиция №3: Доставка на компоненти за електрически вериги;

Обособена позиция №4: Доставка на кабели за разпределение на електричеството;

Обособена позиция №5: Доставка на електрически акумулатори;

Обособена позиция №6: Доставка на лампи и осветителни уреди

Във връзка с постъпили запитвания по условията за горната процедура, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено запитване с Вх.№ 2051/02.06.2017г.:

Въпрос №1: Във връзка с обявена от Вас открита процедура: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация”, по обособена позиция №5: „Доставка на електрически акумулатори”, имаме нужда от следната допълнителна информация:

1. Габаритни размери на акумулаторните батерии в Техническата спецификация с номера: 1, 2, 16, 17, 22, 29;
2. Могат ли да се използват батерии с размери 127x62,5x282 мм за позиция №20 от Техническата спецификация?

Отговор №1.1: Уточняваме габаритните размери на акумулаторни батерии в Техническата спецификация за Обособена позиция №5, както следва:

за позиция 1- Габаритните размери на елементите трябва да са не по-големи от ш/д /в **115/548/275** в мм;

за позиция 2- Единият комплект със стелаж да бъде с размери на елементите не по-големи от ш/д/в **115/548/275** в мм. За останалите два комплекта със стелаж няма ограничения за габаритните размери;

за позиция 16 - **325 x 165 x 230** мм /Д x Ш x В/;

за позиция 17 - **350 x 170 x 285** мм /Д x Ш x В/;

за позиция 22 – **1028 x 999 x 784 x 300**;

за позиция 29 - **4,5 Ah**

Отговор №1.2: Не могат да се използват акумулаторни батерии с посочените от Вас размери. Габаритните размери трябва да бъдат: **122x54x288** за KPL 70P, съгласно Техническата спецификация.

Молим да ни бъде осигурен достъп за оглед на съществуващите съоръжения в депо „Обеля“.

Отговор: Достъп за оглед на съществуващите съоръжения в депо „Обеля“ ще Ви бъде осигурен след писмено заявление от Ваша страна с посочени конкретни лица, които ще осъществят посещението. Датата и часът на огледа се съгласуват с Възложителя.

• Писмено запитване с Вх.№ 2070/05.06.2017г.:

Въпрос №1: Във връзка с участието ни в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация“, имаме следните въпроси по обособена позиция 5 „Доставка на електрически акумулатори“:

1. По поз.1 и поз.2 от Техническата спецификация: Под наименованието VRLA акумулатори коя от двете технологии имате предвид – ГЕЛОВА или AGM, или и двете?
2. По поз.1, поз.2 и поз.20 от Техническата спецификация и във връзка с изискването на т.П.2.2 от Обявлението /Условия за изпълнение на поръчката/ доставените стоки да бъдат оригинални – Какви са моделите и производителите на първоначално вложените оригинални акумулаторни батерии?

Отговор №1.1:

Относно поз.1 - Акумулаторните батерии са технология VRLA. Акумулаторните батерии могат да бъдат GEL или AGM ;

Относно поз.2 - Технологията и видовете са както при поз.1.

Отговор №1.2:

Относно поз.1 и поз.2 - Акумулаторните батерии в ТПС служат за осигуряване на оперативно напрежение и напрежение за аварийното осветление на МС. Акумулаторните батерии трябва да отговарят на техническите изисквания без значение на фирмата производител.

Относно поз.20 - Оригиначните акумулаторни батерии са KPL70P. Технологично не могат да бъдат заменени с други габаритни размери.

На основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в "Профил на купувача", достъп до който имат всички лица – <https://metropolitan.nit.bg/proceduri-po-zop/el-mashini,uredi,konsumativi-i-lampi/>

ИЗП. ДИРЕКТОР:

.....
/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

