



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 988-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. №..... M-2089
София,..... 15.6...... 2018г.

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП „Събиране на оферти с обява“ с предмет:
„Сервизно обслужване на противопожарни уреди, разположени на територията на обектите на "Метрополитен" ЕАД”

Във връзка с постъпили запитвания по условията за горната процедура, на основание чл.189 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено запитване с Вх.№ М-2085 / 14.06.2018г.:

Въпрос: Във връзка с обява за обществена поръчка: Сервизно обслужване на противопожарни уреди, разположени на територията на Метрополитен ЕАД има неясност в документите-образец 12 “Ценово предложение”.
Необходимо е в таблицата за всеки вид пожарогасител да се допълни отделна точка “хидростатично изпитване” /като отделна дейност/, за което участника да предложи цена. За различните видове пожарогасители хидростатичното изпитване е различно, прави се през определени периоди от време и съответно цената на услугата е различна. Например пожарогасителите с CO₂ се изпитват на налягане 250 бара а праховите на 25 бара.

Отговор: Уточняваме, че в офертираните от Вас единични цени за проверка на отделните видове пожарогасители следва да предвидите разходите за хидростатично изпитване, периодичността на което е съгласно действащите нормативни документи.

На основание чл.180, ал.2 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в "Профил на купувача", достъп до който имат всички лица – <https://metropolitan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava/servizno-obslyzhvane-pozharogasiteli/>.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

