



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изм. № M-1265
София 6.03 2019г.

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки за:

Ремонт на ул. Житница между ул. Съвет на Европа и бул. Овча купел, код по СРВ 45233120

Във връзка с постъпили запитвания по условията за горната процедура, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено запитване с Вх.№ М-1257/06.03.2019г.:


Въпрос №1: В оразмеряването на конструкцията на настилната към проекта по част пътна е посочено че трябва да се осигури еднопосочна приведена интензивност на движение над 350 ОА/ден и че асфалтовите пластове трябва да отговарят на ТС на АПИ 2014г.

Съгласно ТС на АПИ 2014г. клауза 5103.5. Свързващи вещества - при пътища с надлъжни наклони до 4,5% и еднопосочна интензивност на движението от 100 до 550 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта /износващ и биндер/; - при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5% и еднопосочна интензивност на движението от 65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 3000 ОА/ден в двата пласта /износващ и биндер/.

Моля Възложителят да уточни дали тези клаузи са приложими за ремонта на ул. Житница и ако са приложими моля Възложителят да уточни вида на свързващото вещество /битума/ за износващия пласт и биндера.

Отговор №1: Възложителят вече е предоставил разяснение на този въпрос: Вижте разяснение на Възложителя изх.№ М-1223/05.03.2019г. - отговор №1 на писмено запитване с вх.№ М-1173/27.02.2019г.

На основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в "Профил на купувача", достъп до който имат всички лица – <https://metropolitan.nit.bg/proceduri-po-zop/remont-na-zhitnicza/> и <https://metropolitan.nit.bg/2019/proceduri-po-zop/remont-na-zhitnicza/>.



чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ИЗП. ДИРЕКТОР: .:

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/