



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № M-12.68
София 6.03.2019г.

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки за:

Изготвяне на технически проект и строителство на улица „Централна” между ул. „Антонин Колар” и продължението на ул. „Промишлена”, код по CPV 45233120, 71240000

Във връзка с постъпили запитвания по условията за горната процедура, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено запитване с Вх.№ М-1222/05.03.2019г.:

Въпрос №1: В Разходен център 3 са дадени следните позиции:

3.15	Доставка и полагане на трошен камък с E = 800 МРа и дебелина - 7 см.	
3.19	Доставка и полагане на трошен камък с E = 800 МРа и дебелина - 7 см.	

В Разходен център 4 са дадени следните позиции:

4.11	Доставка и полагане на трошен камък с E = 800 МРа и дебелина - 7 см.	
4.15	Доставка и полагане на трошен камък с E = 800 МРа и дебелина - 7 см.	

Моля Възложителят да потвърди, че става въпрос за Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.

Отговор №1: Посочените по-горе Важни събития от Разходни центрове 3 и 4 са в раздел „Асфалтови работи“, от което следва, че изпълнението е от „битумизиран трошен камък”.

Въпрос №2: В Разходен център 3, в част АСФАЛТОВИ РАБОТИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА НАПРЕЧНИ УЛИЦИ, са дадени следните позиции:

3.20	Първи битумен разлив върху под основа от битумизиран трошен камък вкл. Заустванията	
3.21	Втори битумен разлив включително върху битумизирана основа вкл. Заустванията	

В Разходен център 4, в част АСФАЛТОВИ РАБОТИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА НАПРЕЧНИ УЛИЦИ, са дадени следните позиции:

4.16	Първи битумен разлив върху под основа от битумизиран трошен къмък вкл. Заустванията	
4.17	Втори битумен разлив включително върху битумизирана основа вкл. Заустванията	

Моля Възложителят да уточни дали в тези позиции, поставени в част АСФАЛТОВИ РАБОТИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА НАПРЕЧНИ УЛИЦИ трябва да бъде включен както битумните разливи за заустване на напречните улици, така и битумните разливи за основните улици – Централна и Промислена.


Ако не, то моля Възложителят да укаже в кои позиции да бъдат включени.

Отговор №2: Важни събития 3.20 и 3.21 от Разходен Център 3 и Важни събития 4.16 и 4.17 от Разходен Център 4 се отнасят за Първи и Втори битумен разлив, които следва да се изпълнят под цялата основа от трошено-каменна настилка и върху цялата битумизирана основа, включително и при заустване на напречните улици.

На основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в "Профил на купувача", достъп до който имат всички лица – <https://metropolitan.nit.bg/2019/proceduri-po-zop/ulicza-czentralna/>.

ИЗП. ДИРЕКТОР: ...

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/



чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679