


Утвърждавам

Изп. Директор на
"Метрополитен" ЕАД:

.....
/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

София, 24.10..... 2019 г.



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ

На 16.10.2019 г. от 11:00 часа в сградата на "Метрополитен" ЕАД – гр.София, ул."Княз Борис I" №121, етаж 1, Заседателна зала, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №РД 12-257/16.10.2019 г. на Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД със задача: Разглеждане и оценка и класиране на получените оферти за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет **Доставка на преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение над 1000V DC за III-та линия на Софийското метро**, Код по CPV - 31600000, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Татяна Димитрова

Главен юриконсулт

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Илиян Иванов

Р-л отдел „Въздушна контактна мрежа“

2. Илияна Станева

Експерт в отдел „Обществени поръчки“

Възлагането на поръчката е открито с публикувана на профила на купувача Обява по чл.187, ал.1 от ЗОП с изх. № М-4186 / 24.09.2019 г. и на портала на АОП информация по чл.96, ал.1 от ППЗОП с ID 9092731/24.09.2019 г.

Служител от деловодството предаде на председателя на комисията постъпилите в обявения срок (15.10.2019 г. до 17:00 ч.) оферти, заедно със списъка на участниците и протокола по чл.48, ал.6 по ППЗОП.

Председателят на комисията прочете списъка на постъпилите оферти, както следва:

Участник	Вх.№
1. „Керамик Лукс“ ЕООД	Вх.№ 001/15.10.2019 г., 16:14:08
2. „Контрагент- 35“ ЕООД	Вх.№ 002/15.10.2019 г., 16:41:24

Членовете на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На публичната част от заседанието на комисията присъства Георги Георгиев - упълномощен представител на „Контрагент -35“ ЕООД, който след легитимиране, вписа имената си в списък и се подписа.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, по реда на тяхното постъпване. Председателят обяви ценовите предложения на участниците, както следва:

Участник	Обща цена, лв. без вкл.ДДС
1. „Керамик Лукс“ ЕООД	53 982,00
2. „Контрагент- 35“ ЕООД	54 612,00

С извършените по- горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На закрито заседание комисията продължи работата си с подробно разглеждане на документите, като извърши проверка за съответствието им с изискванията към личното състояние, съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя и констатира следното:

Участник №1: „Керамик Лукс“ ЕООД – ЕИК 204318543

Дружеството се представлява от Управителя – Васил Костов.

В Образец № 3- Заявление за участие, участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката.

След подробно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че в офертата на участника няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочени от възложителя в Обявата за обществената поръчка.

Участник №2: „Контрагент- 35“ ЕООД – ЕИК 833055130

Дружеството се представлява от Управителя – Станчо Пантов.

В Образец № 3 - Заявление за участие, участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката.

След подробно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че в офертата на участника няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочени от възложителя в Обявата за обществената поръчка.

На закрито заседание, комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на **участниците**, като провери съответствието им с предварително обявените условия.

В „Предложение за изпълнение на поръчката” – Образец № 10, „**Керамик Лукс**“ ЕООД е декларирал, че:

- приема да изпълни доставката, предмет на обществената поръчка, както следва:
 - **преносими окъсители и изолационни щанги за тяхното поставяне** в срок 4 (четири) седмици от датата на сключване на договора;
 - **индикатори за напрежение над 1000V** в срок 8 (осем) седмици от датата на сключване на договора;
- Предлага гаранционен срок за доставените стоки -24 месеца;

При подробното разглеждане на описаните технически характеристики на предлаганите преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение над 1000V DC, комисията установи следното:

От предложението на „**Керамик Лукс**“ ЕООД не става ясен начина на захват на окъсителя към окъсителна скоба или контактен проводник. Не е описан начина за заклиняване на окъсителя към оперативна изолационна щанга. В позицията „Меден съединителен проводник между клемите за присъединяване” не се гарантира устойчивост на лъчения в ултравиолетовия диапазон както и не се споменава за маркировка с двоен триъгълник, производител, фабричен номер, година на производство. Липсва каквото и да е техническо описание за оперативната изолираща щанга. В позицията за указателя на напрежение не става ясен вида и начина на окомплектоване в транспортен режим. Не се гарантира и необходимия по задание експлоатационен живот на уреда от 15 години. В предложението няма представена подробна инструкция за експлоатация на средствата от обхвата на спецификацията. В предложението не се упоменава и гарантира провеждането на обучение на експлоатационния персонал за работа с ПО и ОИЩ както и с КУНН.

Така представено, Предложението за изпълнение на поръчката **не** отговаря на предварително обявените условия на възложителя в Техническата спецификация.

Предвид направените констатации, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ

1. На основание **чл. 107, т. 2, б. „а”** от ЗОП, предлага да бъде отстранен от участие в процедурата участник „**Керамик Лукс**“ ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и е неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 ДР на ЗОП.

В „Предложение за изпълнение на поръчката” – Образец № 10, „**Контрагент- 35**“ ЕООД е декларирал, че:

- приема да изпълни доставката, предмет на обществената поръчка, както следва:
 - **преносими окъсители и изолационни щанги за тяхното поставяне** в срок 4 (четири) седмици от датата на сключване на договора;
 - **индикатори за напрежение над 1000V** в срок 8 (осем) седмици от датата на сключване на договора;
- Предлага гаранционен срок за доставените стоки -24 месеца;

При подробното разглеждане на описаните технически характеристики на предлаганите преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение над 1000V DC, комисията установи следното:

В техническото предложение на „**Контрагент- 35**“ ЕООД по всички позиции има подробно техническо описание на всеки детайл. Гарантира се производител, произход на материалите използвани в средствата от обхвата на спецификацията, както и необходимата маркировка. На всяка част обхвата на спецификацията има гарантиран експлоатационен живот и подробна инструкция за експлоатация.

Гарантира се и провеждането на обучение на експлоатационния персонал за работа с ПО и ОИЩ както и с КУНН.

Допълнително в предложението на участника има приложен снимков материал на всички части от обхвата на спецификацията от където визуално се дава допълнителна представа за вида им.

Така представено, Предложението за изпълнение на поръчката **отговаря** на предварително обявените условия на възложителя в Техническата спецификация.

Комисията провери Ценовото предложение на „**Контрагент- 35**“ ЕООД и констатира, че е съставено по Образец 12, приложен към Обявата за обществената поръчка, и е в съответствие с изискванията на възложителя.

В резултат на извършената работа, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

2. По предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“ комисията класира офертата на допуснатия участник, както следва:

1^{vo} място: „**Контрагент- 35**“ ЕООД - 54 612,00 / петдесет и четири хиляди шестстотин и дванадесет/ лв. без ДДС.

Въз основа на класирането комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Доставка на преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение над 1000V DC за III-та линия на Софийското метро**, да бъде определен класираният на първо място участник

„Контрагент- 35“ ЕООД, като със същият бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с горепосочения предмет, при условията на приетата оферта.

Комисията състави настоящия протокол на 24.10.2019 г. и съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП го представи на възложителя за утвърждаване.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Татяна Димитрова /

ЧЛЕНОВЕ:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1.
/ инж. Илиян Иванов /

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2.
/Илияна Станева/