



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 988-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № М-1295  
София, 13.03 2020

До  
Всички заинтересовани лица

**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции**

Във връзка с постъпили запитвания по условията за горната процедура, на основание чл.33 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

**• Писмено запитване с Вх.№ М-1219-10.03.2020 г:**

**Въпрос №1:** В Том 1-Указания. Раздел IV. Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване. А. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1, 2 и 3, точка 3. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците, Възложителят изисква участникът да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както и да разполага с екип от правоспособни проектанți по съответните части от проекта.

**Въпрос:** Моля, да уточните, ще приеме ли Възложителят участник да предложи в офертата един и същи експерт за позиция „Специалист по геология“ и за позиция „Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания“, в случай че лицето отговаря на поставените изисквания и за двете позиции.

**Отговор № 1:** Да, стига лицето да отговаря на изискванията и за двете позиции.

**• Писмено запитване с Вх.№ М-1237-11.03.2020 г:**

**Въпрос №1:** ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Проектиране и строителство на метроучастък от км.2+581,20 до км.1+280,00 с една подземна метростанция /МС2/, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък

**Въпрос:** Съгласно Идеиния проект за ПС 302 няма външно ел. захранване от градски подстанции.

Моля Възложителят да уточни дали да се остойностяват, съответно дали да се отразяват в графика за изпълнение следните РЦ:

РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 8, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ОТ КРАЙ МС 3 ДО КРАЙ МС 2 И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК:

РЦ 8.2 - Доставка на материали и оборудване за кабелни връзки 10 КВ от градски подстанции

РЦ 8.7 - Монтаж материали и оборудване за кабелни връзки 10 КВ от градски подстанции

**Отговор №1:**

Уточняваме, че съгласно техническите изисквания на Възложителя, посочени в Документацията:

Том 1А. РАЗДЕЛ 4. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

4.2.КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ 10kV ОТ ГРАДСКИ ПОДСТАНЦИИ ДО МС3 и

4.3.КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ 10kV МЕЖДУ ТПС/ПС,

както и съгласно указанията на ЧЕЗ,

Външно захранване от градски подстанции „Подуяне“ и „Хаджи Димитър“ е предвидено да се подава само в ПС303 – МС3. ТПС 302 няма захранване от градски подстанции.

**Въпрос №2:** ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

**Въпрос:** Съгласно Идеиния проект за ПС 304 няма външно ел. захранване от градски подстанции.

Моля Възложителят да уточни дали да се остойностяват, съответно дали да се отразяват в графика за изпълнение следните РЦ:

За РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯТ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)К:

РЦ 7.2 - Доставка на материали и оборудване за кабелни връзки 10 КВ от градски подстанции

РЦ 7.7 - Монтаж материали и оборудване за кабелни връзки 10 КВ от градски подстанции

**Отговор №2:**

Уточняваме, че съгласно техническите изисквания на Възложителя, посочени в Документацията:

Том 1А. РАЗДЕЛ 4. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

4.2.КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ 10kV ОТ ГРАДСКИ ПОДСТАНЦИИ ДО МС3 и

4.3.КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ 10kV МЕЖДУ ТПС/ПС,

както и съгласно указанията на ЧЕЗ,

Външно захранване от градски подстанции „Подуяне“ и „Хаджи Димитър“ е предвидено да се подава само в ПС303 – МС3. ПС 304 няма захранване от градски подстанции.

Във връзка с получено писмо - вх.№ М-1220-10.03.2020, с искане за удължаване на срока за получаване на оферти, Ви уведомяваме, че на този етап от провеждане на процедурата Възложителят няма законово основание за удължаване на срока за получаване на оферти.

Процедурата се провежда при условията на §131, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ изм. бр.102/2019г. в сила от 01.01.2020г.)

На основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в "Профил на купувача", достъп до който имат всички лица – <https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/>.

ИЗП. ДИРЕКТОР:  чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

