



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 988-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg, София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № М-1190
София 09.03 2020 г.

До

Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление „Експлоатация”, Код по CPV 31400000**

Във връзка с постъпили запитвания по условията за горната процедура, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

• Писмено запитване с Вх.№ М-1171- 06.03.2020 г . и Вх.№ М-1172-06.03.2020 г.:

Въпрос 1: В т. 2 и 3 от техническа спецификация акумулаторни батерии тип VRLA 12V/100Ah с изисквани габаритни размери не по-големи от Д/Ш/В 558/126/234 мм, съответно 54 броя и 18 броя.

Могат ли да бъдат предложени акумулатори с височина 235 мм без това да влияе на останалите параметри?

Отговор 1: Може да бъдат предложени акумулатори с височина 235 мм, като това не трябва да влияе на останалите параметри.


Въпрос 2: В т.10 от техническа спецификация - акумулаторни батерии тип VRLA 12V33Ah, като изискване е посочено „терминал тип болтова връзка М6. Допуска ли се да бъде предложен акумулатор с „ терминал тип болтова връзка М5” ?

Отговор 2: Не се допуска.

Процедурата се провежда при условията на §131, ал.3 от ПР на ЗИД на ЗОП, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г. На основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в "Профил на купувача", достъп до който имат всички лица – <https://metropolitan.nit.bg/2020/proceduri-po-zop/dostavka-na-akumulatori-2020/>

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП