



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № 3700
София 2181 2014г.

До

.....
.....
.....

ОТНОСНО: Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА:

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Тунелен участък, изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и Раздел VI, т.3.2 от Документацията за участие, даваме разяснения на постъпили въпроси:

• Вх.№ 3700/17.11.2014г.:

Въпрос №1: В тръжната документация, относно опита на участниците се изисква през последните три години преди изтичане срока за подаване на оферти да са изпълнили договори за проектиране на работи от подобен характер и сложност като тези от настоящия Проект, както следва: Минимум един договор за проектиране на поне една метростанция - проучване и изготвяне на технически проекти с работни детайли или работни проекти на основата на идеен (технически) проект на Възложител относно работи по изграждане на подземни метростанции, в т.ч. проектиране по част: конструкции и две или повече от следните части на проектите за тези съоръжения: архитектура, релсов път, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, част: електрическа, слаботокови системи и инсталации на метро.

Моля уточнете, ще приеме ли възложителя, че участник покрива горепосоченото условие, ако докаже, че е проектирал поне една метростанция - проучване и изготвяне на технически проекти с работни детайли или работни проекти на основата на идеен (технически) проект на Възложител относно работи по изграждане на подземни метростанции, в т.ч. проектиране по част: „Конструкции“, част „ВиК“ и част „Геология“.

Отговор №1: Не.

Въпрос №2: В тръжната документация, съгласно Раздел IV, т.4 „Минимални изисквания за технически възможности и квалификация, на които трябва да отговарят участниците“ се изисква участниците да имат изпълнени през последните три години преди изтичане срока за подаване на оферти договори за проектиране на работи от подобен характер и сложност като тези от настоящия Проект, изписани съответно за всяка обособена позиция. През последните пет години преди изтичане срока за подаване на оферти да са изпълнили договори за строителство, изписани съответно за всяка обособена позиция.

Моля потвърдете, че участниците могат да покрият горепосочените изисквания с договори за инженеринг (проектиране и строителство) изпълнени през предходните пет години, считано до датата на подаване на офертата.

Отговор №2: Потвърждаваме.

Въпрос №3: В тръжната документация за Ключов експерт 5 – „Специалист по околна среда“, се изисква:

- минимална образователна степен магистър - висше образование по специалността или с допълнителна специализация по опазване на околната среда, или приравнено към него,

- минимален специфичен опит - 4 г. като специалист по програми за администриране на осигуряване опазване на околна среда в проектирането и/или строителството.

Моля уточнете, Възложителят ще приеме ли, че участник покрива горепосочените изисквания, ако предложения от него експерт е магистър - висше строително образование, притежаващ Сертификати за преминал курс за обучение и подобряване на познанията относно нормативната база, свързана с управление на околната среда, с над 5 години стаж като отговорник по опазване на околната среда на обектите на дружеството.

Отговор №3: Да.

Въпрос №4: В тръжната документация за Ключов експерт 6 – „Специалист по контрол на качеството“, се изисква:

- минимална образователна степен магистър - висше техническо образование или приравнено към него.

Моля уточнете, Възложителят ще приеме ли, че участник покрива горепосочените изисквания, ако предложения от него експерт е магистър - висше строително образование.

Отговор №4: Да.

• Вх.№ 3730/18.11.2014г.:

Въпрос №1 относно: Изисквания на Възложителя. Техническа спецификация за Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. Изисквания за проектиране. №16, т.5.4.2 Основна /тунелна/ вентилационна система: При система на въздухообмен без междинни ВУ и с по едно ВУ от едната страна на станциите е проблемно димоотвеждането при някои ситуации. Така например при пожар в тунела между МС9 и МС10 при отвеждане на дима, в която и да е посока, ще се задими перона на едната от двете станции. Също така изискванията на 5.4.2.8 се реализират трудно при тази схема на въздухообмен и ограничителните условия на 5.4.2.9. Моля, във връзка с гореизложеното да дадете указания по този въпрос.

Отговор №1: Документацията за участие, включително Техническите спецификации по отделните части на проекта, е изготвена на основание одобрения идеен проект за обекта. При подготовка на Техническите си предложения, участниците в процедурата трябва да спазват изискванията за проектиране в техническата спецификация.

• Вх.№ 3734/19.11.2014г.:

Въпрос №1: Съгласно ТОМ 1: Указания към участниците, Раздел IV, т.4, буква „в“, участникът трябва да разполага с минимално техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция, посочено в Таблица 7. Участникът трябва да представи документ за официален ангажимент, доказващ наличността на оборудването за срока на изпълнение на обекта /копие на документ, доказващ собствеността или предварителен договор за покупка или за ползване под наем/. Ще приеме ли Възложителят участникът да представи копие от инвентарна книга за документ, доказващ наличността на оборудването?

Отговор №1: Не.

Въпрос №2: Съгласно ТОМ 1: Указания към участниците, Раздел IV, т.4, буква „в“, участникът трябва да разполага с минимално техническо оборудване за изпълнение на съответната обособена позиция, посочено в Таблица 7, включващо Мобилни кранове или на гъсеничен ход – 50 т. Ще приеме ли Възложителят участникът да покрие това минимално изискване с кранове по-големи от 50 тона?

Отговор №2: Да.

Въпрос №3: Съгласно ТОМ 1: Указания към участниците, Раздел IV, т.4, буква „б“ Квалификация на персонала, т.4а, участникът трябва да разполага с Ключов експерт 4а - Мениджър по тунелно строителство (само за обособена позиция № 3 и №4), като този специалист трябва да има минимална образователна степен магистър - висше техническо строително образование – подземно строителство или приравнено към него; минимален общ професионален опит 8 години; минимален специфичен опит 5 години – опит в тунелното строителството /на метро, ж.п. или път/; минимален опит на позицията, заемана от лицето за изпълнение на настоящата обществената поръчка - 5 години мениджър или зам. мениджър.

Въпрос 3.1: Ще приеме ли Възложителят за позицията Мениджър по тунелно строителство специалист магистър по специалност минно инженерство с професионална квалификация минен инженер с опит отговарящ на минималните изисквания, посочени в документацията?

Отговор 3.1: Да.

Въпрос 3.2: Ще приеме ли Възложителят за позицията Мениджър по тунелно строителство специалист магистър строителен инженер по специалност Хидротехническо строителство с опит отговарящ на минималните изисквания, посочени в документацията?

Отговор 3.2: Да.

Въпрос 3.3: Ще приеме ли Възложителят за позицията Мениджър по тунелно строителство специалист магистър строителен инженер по специалност Транспортно строителство с опит отговарящ на минималните изисквания, посочени в документацията?

Отговор 3.3: Да.

Въпрос №4: Кога Възложителят ще счита за начало на професионалния опит на ключовите експерти – началото на трудовия стаж на експерта на тази позиция или от момента на получаване на степен магистър висше образование?

Отговор №4: От започване на трудовия стаж.

Въпрос №5: Ще приеме ли Възложителят за валиден подобен опит от все още неприключил Договор, който не включва само и единствено изграждането на конструкцията на тунел, но при когото тунелната конструкция е успешно завършена от Подизпълнител и за нея има издадена Референция, както и Приемо-предавателен протокол от Главния изпълнител по Договора?

Отговор №5: Не е ясно за изискванията към коя Обособена позиция се отнася въпросът. Моля, уточнете.

Въпрос №6: Договорите за проектиране на тунели трябва ли да отговарят на условието, посочено в изискването за Работите по изграждане на тунели (стр. 21 от Том 1: Указания към Участниците), а именно: „Участникът трябва да покаже опит в работа на ограничени строителни площадки в градски условия и организация за доставка на материали.”

Отговор №6: Не. Текстът непосредствено под Таблица 5 на стр.21 от Том 1 се отнася към изпълнението на подобните работи, в т.ч. изграждането на тунели.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Ст. 4 от ЗЗЛД във в.р. е чл. 228 от ЗОН
/проф. д-р инж. Ст. Братоев/