



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изм. № 3765
София 24 XI 2014 г.

До

.....
.....
.....

ОТНОСНО: Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА:

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП - ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Тунелен участък, изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и Раздел VI, т.3.2 от Документацията за участие, даваме разяснения на постъпили въпроси:

• **Вх.№ 3765/20.11.2014г.:**

Въпрос №1: В том 5: Изисквания на Възложителя, Технически спецификации, част 5.4: Електрически системи и инсталации, съгласно приложение В1 и Становище за присъединяване с изх.№1200859717, 1200859749, 1200859768, 1200859789, 200859823, 1200859869, 1200859894/26.03.2013г. на ЧЕЗ Разпределение България в точка 2.5 е дадено външно захранване за МС13 „Дойран“, изграждането на която не е предмет на тази тържна процедура. В том 1^А: Обща информация за проекта, на стр.65 е посочено ел. захранване от градски подстанции на ТПС "МС 14" - основно захранване от п/ст "Хиподрума" и резервно от п/ст "Витоша" с реконструкция на изводните полета.

Моля да ни отговорите, остава ли ел. захранване от градски подстанции на ТПС "МС 14" и има ли ново становище за присъединяване от ЧЕЗ Разпределение България, което ще ни предоставите или за ТПС "МС 14" важи становището за МС13 „Дойран“, включително и доставка на нови трансформатори 2х63 MVA, както и СМР за всички помощни съоръжения?

Отговор №1: Относно захранването на ТПС "МС14", спазвайте документацията за участие.

Въпрос №2: Съгласно Становище за присъединяване с изх.№1200859717, 1200859749, 1200859768, 1200859789, 200859823, 1200859869, 1200859894/26.03.2013г. на ЧЕЗ Разпределение България, точка 2.4, е необходимо да се подменят двата силови трансформатора в п/ст „Витоша“ с нови 2х63 MVA, както и всички помощни съоръжения.

Моля да ни потвърдите, че доставката и СМР са в обхвата на настоящата тържна процедура.

Отговор №2: Доставката и СМР са в обхвата на настоящата процедура.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

Гл. 4 от ЗЗЛД във вр. с ел. 225 от ЗОН

